

มีแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษารียนรู้ตามมาตรฐาน

แสงสว่างในห้องทำงาน วัดค่าได้ 224 ลักซ์



แสงสว่างในห้องศูนย์การเรียนรู้ วัดค่าได้ 236 ลักซ์

